

## Informacja REMIT

z dnia: **18-04-04**

nr: **23643**

Typ ubytku:	<b>Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>Podlegające obiekty lub bloki EC Siekierki W</b>
Jednostka:	<b>120,00</b>
Wielkość ubytku:	<b>-</b>
Czas powstania informacji:	<b>18-04-04 15:00</b>
Początek zdarzenia:	<b>18-04-05 15:00</b>
Koniec zdarzenia:	<b>usuwanie nieszczelności armatury parowej</b>
Uwagi:	