

Informacja REMIT

z dnia: **18-07-02**

nr: **28724**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	18-07-02 08:30
Początek zdarzenia:	18-07-03 08:30
Koniec zdarzenia:	18-07-03 21:00
Uwagi:	usuwanie usterki odzūżlacza na kotle