

Informacja REMIT

z dnia: 18-12-15

nr: 42521

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Żerań
Jednostka:	EC Żerań WZE
Wielkość ubytku:	99,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	18-12-15 04:43
Koniec zdarzenia:	18-12-15 08:56
Uwagi:	Tz 12 usunięta usterka na układzie wzbudzenia