

Informacja REMIT

z dnia: **03-01-2021**

nr: **93322**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	21-01-03 09:00
Koniec zdarzenia:	21-01-05 23:59
Uwagi:	nieszczelność na kotle K 11