

Informacja REMIT

z dnia: **21-01-18**

nr: **03100**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 09
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	21-01-18 10:00
Początek zdarzenia:	21-01-18 11:00
Koniec zdarzenia:	21-01-22 23:59
Uwagi:	usuwanie nieszczelności na kotle