

Informacja REMIT

z dnia: **21-01-19**

nr: **03812**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	21-01-19 11:00
Początek zdarzenia:	21-01-19 16:00
Koniec zdarzenia:	21-01-22 23:59
Uwagi:	Nieszczelność kotła