

Informacja REMIT

z dnia: **28-01-2021**

nr: **10164**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	21-01-28 04:00
Koniec zdarzenia:	21-01-29 23:59
Uwagi:	nieszczelność kotła K 10