

## Informacja REMIT

z dnia: 19-01-17

nr: 44084

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 10
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	19-01-17 22:04
Koniec zdarzenia:	19-01-20 23:59
Uwagi:	nieszczelność kotła K15