

## Informacja REMIT

z dnia: 19-02-17

nr: 46276

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	19-02-17 05:47
Początek zdarzenia:	19-02-18 02:47
Koniec zdarzenia:	19-02-18 14:00
Uwagi:	nieszczelność wodorowa generatora