

Informacja REMIT

z dnia: 19-03-25

nr: 57109

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Początek zdarzenia:	19-03-25 05:15
Koniec zdarzenia:	19-03-31 23:59
Uwagi:	doziemienie generatora - zmiana terminu zakończenia awarii