

Informacja REMIT

z dnia: 19-04-23

nr: 74262

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	19-04-23 17:00
Koniec zdarzenia:	19-04-24 23:59
Uwagi:	usuwanie nieszczelności na układzie odwodnień turbiny
Zgłaszający	Dariusz Szczybelski