

Informacja REMIT

z dnia: 19-09-11

nr: 92878

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 09
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	19-09-11 15:34
Koniec zdarzenia:	19-09-12 23:59
Uwagi:	nieszczelność na kotle K 14
Zgłaszający	Dariusz Szczybelski