

Informacja REMIT

z dnia: -

nr: **14781**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	20-01-18 10:01
Koniec zdarzenia:	20-01-19 21:04
Uwagi:	Zakończono uszczelnianie wymiennika ciepłowniczego
Zgłaszający	Tomasz Sobolewski