

Informacja REMIT

z dnia: 20-02-02

nr: 16267

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 10
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	20-02-02 04:54
Koniec zdarzenia:	20-02-03 23:59
Uwagi:	nieszczelność układu parowego na Tz 10
Zgłaszający	Dariusz Szczybelski