

Informacja REMIT

z dnia: **21-04-07**

nr: **58601**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	21-04-07 22:55
Początek zdarzenia:	21-04-07 22:58
Koniec zdarzenia:	21-04-08 06:59
Uwagi:	awaria na układzie wody zasilającej kocioł K 11