

Informacja REMIT

z dnia: **21-05-29**

nr: **93787**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	21-05-29 15:30
Początek zdarzenia:	21-05-29 02:43
Koniec zdarzenia:	21-06-01 23:59
Uwagi:	Postój awaryjny - nieszczelność na aarmaturze kotła