

Informacja REMIT

z dnia: **21-06-11**

nr: **04152**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	21-06-12 06:00
Koniec zdarzenia:	21-06-12 15:00
Uwagi:	przeгляд odłącznika systemu SI, naprawa styków - usuwanie usterek z termowizji