

Informacja REMIT

z dnia: **21-07-13**

nr: **show-**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	106,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	21-07-13 15:00
Koniec zdarzenia:	21-07-13 23:59
Uwagi:	usuwanie nieszczelności wodorowych na generatorze