

## Informacja REMIT

z dnia: 21-07-16

nr: show-

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	106,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	21-07-16 01:00
Koniec zdarzenia:	21-07-16 06:00
Uwagi:	brak możliwości rozpalenia K10 , usuwanie usterek na układzie palników rozpałkowych