

Informacja REMIT

z dnia: **21-08-01**

nr: **show-**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 10
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	21-08-01 18:39
Koniec zdarzenia:	21-08-01 20:30
Uwagi:	spadek ciśnienia oleju na układzie regulacji