

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
RC-IO-DOS-0019	Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej EC Pruszków	1 (1)

Załącznik nr.3: Tabela regulacyjna sieci ciepłowniczej EC Pruszków na sezon 2022

temperatura zewnętrzna t_{zew} [°C]	temperatura zasilania T_z [°C]	temperatura powrotu T_p [°C]
12	72,0	46,0
11	73,3	46,3
10	74,6	46,7
9	75,9	47,0
8	77,2	47,4
7	78,5	47,8
6	79,9	48,0
5	81,2	48,4
4	82,5	48,8
3	83,8	49,1
2	85,1	49,5
1	86,4	49,8
0	87,8	50,1
-1	89,0	50,4
-2	90,4	50,8
-3	91,7	51,2
-4	93,0	51,5
-5	94,3	51,8
-6	95,6	52,2
-7	96,9	52,5
-8	98,3	52,9
-9	99,5	53,3
-10	100,9	53,6
-11	102,2	53,9
-12	103,5	54,2
-13	104,8	54,6
-14	106,1	55,0
-15	107,5	55,3
-16	108,8	55,7
-17	110,1	56,0
-18	111,4	56,3
-19	112,7	56,7
-20	114,0	57,0